



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в Уржумском
районе

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в
Уржумском районе)

Советская ул., д. 41, г. Уржум, 613530 тел./факс (83363) 2-17-72,

E-mail: to6@43.rosпотребнадzor.ru

ОКПО 73606176 ОГРН 1054316553653 ИНН/КПП 4345100444 / 434501001

ПРЕДПИСАНИЕ

ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ

13 марта 2023 года

N 16

город Уржум, ул. Советская, дом 41

При проведении профилактического визита в отношении Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа пгт Суна» по адресу: 612450, Кировская область, Сунский район, пгт Суна, ул. Дружбы, дом 2 и, рассмотрении представленных документов - акта профилактического визита от 13 марта 2023 года выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, на основании статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 года № 51-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» **предписываю:**

1. В соответствии требований п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20) в учреждении проводить обследование технического состояния вентиляции с кратностью 1 раз в 10 лет, подтвердить протоколом инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха.
2. В соответствии требований п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 лаборантскую кабинета физики обеспечить холодным и горячим водоснабжением, кабинет химии и лаборантскую обеспечить горячим водоснабжением, учебные кабинеты для обучающихся 1-классов: №№5, 7 обеспечить холодным и горячим водоснабжением.
3. В соответствии требований п. 2.7.2., 2.8.3 СП 2.4.3648-20 обеспечить возможность проведения проветривания помещений в любое время года, чистку оконных стекол в мере их загрязнения в коридоре 2-го этажа и в крыле здания, где расположен учебные кабинеты начальных классов, заменив ветхие окна.
4. В соответствии требований п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 учебную мебель в кабинете истории № 7, в кабинете русского языка и литературы, кабинете № 10 (столы, стулья), скамейки в спортивном зале с дефектами и повреждениями (сколами) заменить.

5. В соответствии требований п. 3.5.15. СП 2.4.3648-20 в кабинете информатики, где организованы рабочие места обучающихся с ноутбуками, предусмотреть местное освещение на рабочих столах.
6. Отделку полов, стен и потолка в раздевальных помещениях спортивного зала привести в соответствие требований п.п. 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20


Срок исполнения: 01.08.2025

Ответственность возлагается на Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа пгт. Суна». О выполнении настоящего предписания по пунктам 1-6 в письменном виде сообщить до **01.08.2025** года по адресу: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Уржумском районе, 613530, Кировская область, город Уржум, улица Советская д.41.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение в установленный срок Предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ведущий специалист – эксперт
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Кировской области в Уржумском районе



Н.А. Морозова

Предписание получило _____ » 20 ²³ г.
Когобу

(подпись)

Когобу СШ
(фамилия, имя, отчество)

